


# CyberPower®

## BACKUP CR Series

型番: CP750SWLT JP

取扱説明書



# ユーザーズマニュアル

## 目次

1 はじめに	3
2 重要な安全上のご注意	4
3 製品紹介	11
4 接続	16
5 運転	24
6 バッテリ交換	26
7 故障かな？と思ったら	27
8 仕様	30
9 省エネルギー技術 GreenPower UPS™ & Active PFC 対応	31
10 保証規定	33
11 保証書	36

## 1 はじめに

この度は、弊社 UPS(無停電電源装置)をお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。  
このマニュアルでは、CyberPower UPS(無停電電源装置)の、安全上の注意事項、  
機能及び操作方法を紹介しています。

本装置を使用する前に必ずこのマニュアルをお読み下さい。

又、読み終わった後も、必要な時にすぐ読むことができるように大切に保管して下さい。

### 2019年7月 第1版

- 本書の内容は、予告無しに変更される場合があります。
- 本書の内容の一部又は全部を、無断で複写や転写しないで下さい。
- 本書の中で使用している画像の一部は実際の製品と異なる場合が御座いますが、機能的な違いは御座いません。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、誤りやお気付きの点、御不明な点が御有りでしたら、弊社までご連絡下さい。
- 本書に書かれた注意事項を守らずに使用された場合、弊社は責任を負いかねます。
- 本装置の運用を理由とする損失、逸失利益については、弊社は責任を負いかねます。

株式会社サイバーパワー・ジャパン





## 2 重要な安全上のご注意

ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、本装置をご使用頂く前に必ず以下の注意事項を熟読し、正しくお使い下さい。


このマニュアルでは、数種類のマークを使用しており、それぞれの意味は下記の通りです。

内容をよく御理解頂いた上で、本マニュアルをお読み下さい。

### マークの説明

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをした場合、死亡したり、重傷を負う危険性があります。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをした場合、負傷や物的損害を蒙る危険性があります。
 <b>禁止</b>	安全のために絶対にしてはいけない「禁止」の内容です。
 <b>強制</b>	安全のために必ずしなければならない「強制」の内容です。

### 基本注意事項

 <b>禁止</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>● 本装置は一般家庭、一般事務室におけるコンピュータの周辺機器としての使用を前提に開発されたものです。次のような用途では絶対に使用しないで下さい。<ul style="list-style-type: none"><li>・ 全ての医療機器や、生命に関わるような機器等への使用。</li><li>・ 人身の損傷に至る可能性のある交通機関、エレベーター等への使用。</li><li>・ 社会的・公共的に重要なコンピュータシステム等への使用。これらに準ずる装置等への使用。</li></ul></li></ul>	

## 基本注意事項

### 危険

- 感電の恐れがありますので、本装置のカバーは取り外さないで下さい。  
本装置の中に、ユーザーが使用可能な部品は入っていません。
- 入力プラグが抜けている状態でも、本装置内部の危険な帯電部が、  
バッテリーにより通電されていることがあります。
- 本装置は、ヒューズ又はブレーカーにより保護された壁面コンセントに接続して下さい。
- 感電を避けるため、コンピュータを接続する前に本装置の電源を切り、壁面コンセント  
から入力プラグを抜いて下さい。

## 設置に関する注意事項

### 警告

- 本装置は前後及び左右に 10cm 以上の空間を設けて設置して下さい。
- 本装置の通風口は塞がないで下さい。
- 本装置の上に物を載せないで下さい。
- 本装置を、火や火花が発生する恐れのあるものに近付けしないで下さい。  
爆発したり、破裂したりする危険があります。
- 火災や感電を防止するため、温度・湿度制御された室内の、導電性物質を避けた  
場所に設置して下さい。  
  
使用環境温度・湿度は、仕様欄に記載された許容範囲を参照して下さい。
- 仕様欄に記載された使用環境温度・湿度の許容範囲から外れた場所、直射日光  
やストーブ等の熱源から熱を直接受ける場所、屋外や乗り物など振動や衝撃が加  
わる恐れのある場所、可燃性ガスや腐食性ガス、塩分などがある場所では使用しな  
いで下さい。

## 設置に関する注意事項

### 警告

- 花瓶や水槽等、水の入った容器を、本装置の近くに置かないで下さい。結露などによる感電や火災を起こす恐れがあります。
- 本装置をほごりの多い場所に設置しないで下さい。ほごりがたまり、感電や火災を起こす恐れがあります。
- 延長用の電源ケーブルや、たこあし配線となるアダプタは使用しないで下さい。

## 使用上の注意事項

### 危険

- 使用の前にケーブルやプラグ、出力コンセント、壁面コンセントに破損のないことを確認して下さい。
- ケーブルやプラグ、コンセントの接続が不完全なまま使用しないで下さい。ショートや発熱により感電や火災の危険性があります。
- 本装置から異常な音や異常な臭い等、何らかの異常を感じたときはすぐに停止し、本装置の電源を切り、壁面コンセントからプラグを抜いて下さい。
- 感電の危険性がありますので、通風口や出力コンセントなどに棒や指などを入れしないで下さい。
- 入力プラグは絶対に出力コンセントに差し込まないで下さい。電流の還流によるアークが発生し、火傷や視覚障害等を蒙る恐れがあります。
- 本装置が運転している状態で入力プラグを抜かないで下さい。
- 本装置の移動は必ず本装置の電源を切り、壁面コンセントからプラグを抜いた状態で行って下さい。
- 本装置は内部にバッテリーを搭載しています。入力プラグが壁面コンセントに接続されていない場合でも、裏面コンセントから出力されていることがあります。

## 本装置に関する注意事項

### 警告

- 本装置はコンピュータの周辺機器として設計されています。
- 接続する機器の消費電力の合計が、仕様欄に記載された容量を超えないようにして下さい。
- トランスやインダクタなど巻線類の負荷には適合していません。
- シーケンサなどの工作機械やレーザープリンタ、シュレッダー、複写機、室内暖房器、電気掃除機、排水ポンプ、その他大型電気製品を接続しないで下さい。
- 本装置には寿命があります。寿命が来たら新しい UPS を購入し、交換して下さい。寿命を過ぎた UPS は火災の原因になることがあります。
- 本体寿命目安 7 年(環境温度/湿度/ほこり/充放電の頻度による)

## バッテリーに関する注意事項

### 危険

- バッテリーは必ず定期的に交換して下さい。
- 寿命を過ぎたバッテリーは液漏れする場合があります、発煙や火災の原因となる恐れがあります。
- バッテリーから液漏れや異臭、発煙など異常が発生した時は、バッテリーに触れないで下さい。
- バッテリーの液が皮膚に付着したり、目に入った場合はすぐに流水で洗浄して、医師に相談して下さい。
- バッテリーの寿命は使用温度条件や負荷容量、充放電回数などによって大きく変化します。
- バッテリーを火の中に入れて下さい。また、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないで下さい。

## バッテリーに関する注意事項

### 危険

- バッテリーを交換する際は、必ず本装置の電源を切り、本装置に接続している全ての機器を外し、壁面コンセントから入力プラグを抜いた状態で行って下さい。
- 本装置のバッテリー運転中は、バッテリーを装置から取り外さないで下さい。
- バッテリーを取り扱う際に、感電や火傷を負う恐れがあります。バッテリーの交換を行う時は時計、指輪、ネックレス又はその他の金属物を体から全て外し、絶縁された工具を使用して作業を行って下さい。
- バッテリーの周辺に工具や部品などの金属物を置かないで下さい。バッテリーのコネクタが金属物に触れると装置の故障だけでなく、感電や火傷を負う恐れがあります。
- バッテリーの交換は、指定された型番のバッテリーを使用して下さい。
- バッテリーの配線やコネクタは絶対に交換しないで下さい。
- バッテリーは使用しなくても自然放電しますので、3ヶ月ごとに24時間のバッテリー充電をして下さい。バッテリー充電をしないとバッテリーが使用出来なくなります。

## バッテリーのリサイクルについて

- 本装置には鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池は、リサイクル可能な、貴重な資源です。バッテリーの交換及び使用済み製品の廃棄を行う際には、鉛蓄電池のリサイクルにご協力下さい。
  - ・ 本装置のバッテリーは「廃棄物および清掃に関する法律」において「特別管理産業廃棄物」に指定されています。ルールを無視してバッテリーを廃棄することは違法です。
  - ・ 使用済みバッテリーの廃棄については  
バッテリー購入先または各自治体にお問い合わせ下さい。



## 保守・点検に関する注意事項

### 危険

- 本装置の分解、修理、改造等は絶対にしないで下さい。分解、修理、改造等をすると正常に動作しなくなるばかりではなく、感電や火災の原因となることがあります。
- 本装置の分解、修理、改造等を行った場合、または分解、修理、改造等を行ったと判断された場合は保証期間内であっても一切の修理、サポートをお断りします。
- 本装置のお手入れの際は感電する恐れがありますので、本装置の電源を切り、本装置に接続されている全ての機器を外し、壁面コンセントから入力プラグを抜いた状態で行って下さい。
- 本装置はバッテリーを搭載しているため、壁面コンセントから入力プラグを抜いた状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分があります。絶対に装置内部には触れないで下さい。
- 濡れた手で本装置を触ったりプラグの抜き差しをしないで下さい。感電の恐れがあります。
- 雷が発生した場合、接続された機器やケーブル類も含めて本装置に触れないで下さい。感電の恐れがあります。

### 警告

- 本装置をより長く使用するために各種 LED やケーブルに異常がないか、定期的に点検して下さい。
- 設置されている部屋の温度や湿度を定期的に点検して下さい。

## 保守・点検に関する注意事項

### 警告

- 本装置のお手入れの際は、乾いたきれいな布で拭いて下さい。  
水を含んだ布やぞうきんは使用しないで下さい。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や化学ぞうきんは絶対に使用しないで下さい。

## 装置の保管について

### 強制

- 乾燥した温度の低いところに保管して下さい。
- 直射日光の当たる場所や熱源の近く、40℃を超える場所では保管しないで下さい。
- バッテリーは保管中でも劣化しますのでご注意下さい。
- 本装置の使用を再開する前には、必ず十分に充電をして下さい。

## 生命維持に関する

### 危険

- **概要**  
CyberPower は、方針として生命維持装置に当社のいかなる製品もご使用頂くことをお勧めしません。生命維持装置では、CyberPower 製品の障害や誤動作によって生命維持装置に障害が発生した場合等、それらの装置の安全性や有効性が著しく損なわれることが当然予期されます。CyberPower は(a)ケガや損傷の危険性が最小となっており、(b)お客様がそのようなすべての危険性を承知し、(c)その状況のもとで CyberPower の責任が十分保護されることが書面で十分保証されるまでは、生命維持装置の領域で使用することを承知しながら当社の製品を販売することはいたしません。
- **生命維持装置とは**  
生命維持装置とみなされる装置の例としては、新生児人工呼吸保育器、大人/子供兼用人工呼吸器、新生児酸素分析装置、神経刺激器、自動輸血装置、血液ポンプ、点滴ポンプ、血液透析システム、細動除去器、不整脈検出器および警告器、ペースメーカー、腹膜透析システム、麻酔人工呼吸器、およびアメリカ食物医薬品局が「生死に関わる」と指定したその他全ての装置が挙げられます。


### 3 製品紹介

#### セット内容の確認


梱包箱を開けてセット内容を確認して下さい。梱包箱には以下のものが含まれています。不足しているものがございましたら、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

UPS 装置(本体)	1 台
取扱説明書(本書)	1 冊
USB ケーブル	1 本
3P→2P 入力プラグ変換アダプタ	1 個


シリアルポートでの接続を行う場合は市販のシリアル(DB-9)ケーブルをご用意下さい。




UPS 装置(本体)



取扱説明書




USB ケーブル



3P→2P  
入力プラグ変換アダプタ


## 各部の名称



No.	名称	機能
1	電源スイッチ	電源ボタンを押すことでUPSをオン(運転)、オフ(停止)にします。
2	パワーオンインジケータ	電源が正常で、UPSのコンセントに電気が流れていてサージやスパイクがない状態の時に点灯します。
3	LCDモジュールディスプレイ	高解像度およびインテリジェントなLCDディスプレイでは、アイコンとメッセージですべてのUPS情報を示しています。詳細については、「バックライトLCDインジケータの定義」セクションをチェックして下さい。
4	ディスプレイ スイッチ	スイッチは入力電圧、出力電圧およびおおよその実行時間などのLCDディスプレイコンテンツを選択するために使用することができます。トグル周波数は、0.5 秒毎に 1 回と設定されています。スイッチを押すと、機能メニューが下方にスクロールします。AC/外部電源モードに入っている間にスイッチを2秒間押し続けると、LCDディスプレイのオン/オフが切り替わります。

5	サイレンスアラーム スイッチ	トグル周波数は、0.5 秒毎に 1 回と設定されています。スイッチを押すと、機能メニューが上方にスクロールします。バッテリーで作動中に 2 秒以上スイッチを押し続けると、ブザーが無音となります。
6	コントロール スイッチ	AC/外部電源モードで 3 秒間コントロールスイッチを押すと、バッテリーのセルフテストを実行することができます。
7	サージ保護付 バックアップコンセント (停電時バックアップ する)	5 口のバッテリーバックアップ及びサージ保護コンセントです。停電時に接続機器の動作を確実に継続します。(レーザープリンタ、シュレッダー、複写機、室内暖房器、電気掃除機、排水ポンプ、その他大型電気製品をつながないで下さい。これらの機器の消費電気量は過負荷となり、装置に損害を与える場合があります。)
8	サージ保護付スルー コンセント(停電時バ ックアップしない)	5 口のサージ保護コンセントです。バッテリーバックアップの機能はありません。このコンセントは電源スイッチのオン、オフにかかわらずに出力します。
9	ブレーカー	UPSの背面にある回路ブレーカーは、過負荷および障害の防止に役立てられます。
10	USBポートとシリアル (DB-9)ポート	コンピュータとUPS上のUSBまたはシリアル(DB-9)ポート間の接続、通信を行います。UPSはステータスをPowerPanel®パーソナル版ソフトウェアに送信します。シリアル(DB-9)インターフェースとUSBインターフェースはWindows 10, Windows 8.1 / 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 XおよびLinuxで提供されている電源管理と互換性があります。 注意 1: 一度に使用できる通信ポートはUSBポートまたはシリアル(DB-9)ポートの 1 つだけです。 注意 2: シリアルポートでの接続を行う場合は市販のシリアル(DB-9)ケーブルをご用意下さい。
11	通信保護ポート	通信保護ポートは標準の電話機、ファックス、LANケーブルを保護します。

## バックライトLCDインジケータの定義




1. **オンライン:** UPSは接続された機器に外部電力を供給しています。
2. **バッテリーアイコン:**ひどい電力低下または停電の間、このアイコンが表示されUPSがその内部バッテリーから作動していることを示すアラーム(2回の短いビープ音に続いて間)が鳴ります。電力低下や停電が長引く場合、アラームは連続して鳴り(バッテリー容量メーターの斜線の付いた20%のブロックが1つになると)、UPSのバッテリーがほとんどなくなりかけていることを示します。ファイルを保存し、装置の電源を直ちにオフにする必要があります。
3. **省エネ:** UPSは、省エネバイパスモードで動作します。詳細については、「CyberPowerグリーンパワーUPSTM技術」セクション(P.30)を参照して下さい。
4. **負荷/感度セットアップ:**このメーターは、UPSのバッテリー差し込み口のおおよその出力負荷レベルを(20%刻みで)表示します。プログラミングモードに入っている場合、感度セットアップメーターにもなります。これは、UPS停止電圧範囲を選択することで、UPSの感度を制御してバッテリーモードに切り替えるための機能を果たします。感度が高くなるほど、UPSはバッテリーモードに切り替わりやすくなります。
5. **バッテリー容量:**このメーターは、UPSの内部バッテリーのおおよその充電レベルを(20%刻みで)表示します。停電またはひどい電力低下の間、UPSはバッテリー電源に切り替わり、バッテリーアイコンが表示され、充電レベルが減少します。

6. **障害アイコン:** UPSに問題があるとき、このアイコンが表示されます。電源ボタンを押すとUPSの電源がオフになります。  
F01: バッテリーモードまたはAC/外部電力モード過負荷障害 (UPSを再びオンにします。)  
F02: バッテリー出力のショート (UPSを再びオンにします。)  
F03: 充電障害 (CyberPower Systemsに連絡し、サポートを受けて下さい。)  
F04: 内部故障 (CyberPower Systemsに連絡し、サポートを受けて下さい。)
7. **過負荷アイコン:** バッテリーの差し込み口が過負荷になると、このアイコンが表示されアラームが鳴ります。過負荷を取り除くには、アイコンが消えアラームが停止するまで、バッテリーの差し込み口から機器を1つ1つ抜きます。
8. **スケジュール:** PowerPanel® Personal ソフトウェアを通してコンピュータとUPSの電源をオンにしたり停止したりするようスケジュールをセットアップすることができます。LCDディスプレイには、UPSがオンまたは停止になるまでの時間が表示されます。
9. **おおよその実行時間:** ここには、現在のバッテリー容量と負荷でUPSのおおよその実行時間が表示されます。
10. **出力メーター:** このメーターは、リアルタイムで、通常ラインモード、およびバッテリーバックアップモードなどの、UPSシステムがコンピュータに提供しているAC電圧を測定します。注: 出力電圧メーターには、バッテリーバックアップコンセントの状態が表示されます。
11. **入力メーター:** このメーターは、UPSシステムが壁面コンセントから受け取るAC電圧を測定します。UPSは、自動電圧制御を使用することで、接続された機器に安定した 100 出力電圧の電力を絶え間なく供給するように設計されています。停電、ひどい電力低下、または過電圧の場合、UPSはその内部バッテリーによって一貫した 100 出力電圧を供給します。  
**入力電圧メーター:** は、粗悪な入力を確認する診断ツールとして使用できます。
12. **イベント:** このメーターは、停電の回数を記録します。
13. **消音:** UPSがサイレントモードに入っているとき、このアイコンが表示されます。バッテリー残量が低下するまで、サイレントモードの間ブザーは鳴りません。

## 4 接続

### 1 充電をします

UPS は開梱後すぐに使用することが可能ですが、バッテリーをフルに充電するために、使用前少なくとも 8 時間以上の充電を推奨します。工場出荷時には満充電状態ですが、輸送や保管の間にバッテリーが自然放電する場合があります。満充電での運用を行うために、念の為、最初に充電してから御使用下さい。バッテリーを充電するには UPS をアースのある 2 極 3 線式コンセント(家庭用アースなしのコンセントでも OK)に接続します。同じ電源系統に、消費電力の大きな機器(空調機、冷蔵庫、複写機など)が接続されていないことを確認して下さい。





## 2 UPS の出力コンセントに機器をつなぎます

UPS の電源をオフにして入力プラグを壁面コンセントから外した状態で、バッテリーバックアップ を必要とするコンピュータ、モニタ、その他の周辺機器をサージ保護付バックアップコンセント(停電時バックアップする)に接続します。

レーザープリンタ、ペーパーシュレッダ、複写機、室内暖房機、電気掃除機、排水ポンプなどの大型電気製品は UPS の出力コンセントに差し込まないで下さい。これらの機器の消費電力は過負荷となり UPS や接続した機器に損害を与える場合がありますので、御注意下さい。

### 警告

接続する機器の消費電力の合計が、UPS の定格容量を超えていないことを確認して下さい。

装置の定格容量より使用容量が上回ると、過負荷状態となり、UPS 本体がシャットダウンしたり、UPS に内蔵されたリセットブレーカーが働く場合があります。

## 3 ソフトウェアのインストールをします

**\*PowerPanel® パーソナル版監視ソフトは無料ダウンロードできます。**

<https://www.cyberpower.com/jp/ja/software/sku5> にアクセスして下さい。

「PowerPanel® パーソナル版ソフトウェア」をインストールし、UPS とコンピュータを接続することで、電源状態のモニタリングなどを行うことが出来ます。

「PowerPanel® パーソナル版ソフトウェア」のインストールは UPS とコンピュータを接続する前に行って下さい。


尚、説明画像は本マニュアル作成時のバージョンのものを使用しているため、ウェブダウンロードバージョンと異なる場合があります。

1. 「PowerPanel® パーソナル版ソフトウェア」をインストールして下さい。
2. インストールプログラムが自動起動してセットアップウィザードが表示されます。





セットアップウィザードが表示されたら「次へ」をクリックして進めて下さい。

3. 使用許諾契約書をよくお読み頂き、内容に同意して頂ければ、「使用許諾契約書を承認する(A)」の先頭の○をクリックし、「次へ」をクリックして進めて下さい。



4. インストールフォルダと[スタートメニュー]フォルダを選択し、[次へ]をクリックします。





5. インストールが完了したら、「終了」をクリックします。





6. タスクトレイに「PowerPanel® パーソナル版」のアイコンが追加されます。  
このアイコンをダブルクリックするとソフトウェアが起動します。



アイコンは UPS の状態により、下記のように変化します。

アイコン	状態
赤	UPS は正常に動作しています。
オレンジ	UPS はバッテリーモードになっています。UPS に接続された機器に、内蔵バッテリーから電力を供給しています。
グレー	通信の消失により、PowerPanel® Personal は、UPS と接続されていません。

7.  ソフトウェア起動後の画面です。下記の画面は UPS とコンピュータを接続していませんので、ステータスは不明になっています。



8. アイコンをクリックすると、現在のページのコンテキストヘルプ Web ページが開きます。ヘルプ Web ページには、以下に示す PowerPanel®Personal の現在のページに関する詳細情報が表示されます。



ソフトウェアの操作につきましてはオンラインヘルプをご参照下さい。

## 5 UPSとコンピュータを接続します


USBポートを使用してUPSとコンピュータを接続する場合は、USB接続を行う前に

\*PowerPanel® Personalをインストールして下さい。

インストールが完了しましたら、UPSのUSBポートとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続して下さい。

※監視ソフトは無料ダウンロードできます


<https://www.cyberpower.com/jp/ja/software/sku5> にアクセスして下さい。



シリアルポートを使用してUPSとコンピュータを接続する場合は、事前に市販のシリアル(DB-9)ケーブルをご用意下さい。接続を行う前にコンピュータへ「PowerPanel® パーソナル版ソフトウェア」をインストールして下さい。インストールが完了しましたら、UPSのシリアルポートとコンピュータをシリアル(DB-9)ケーブルで接続して下さい。

## 5 運転

- 1 UPS をアースのある 2 極 3 線式コンセント(壁面コンセント、アースなしでも OK)に接続します。壁面コンセントがヒューズまたはブレーカーで保護されており、消費電力の大きい機器(空調機、冷蔵庫、複写機等)が接続されていないことを確認して下さい。延長用の電源ケーブルやたこあし配線された電源に接続しないで下さい。



アースに接続します

- 2 UPS を起動するには電源スイッチで行って下さい。過負荷が検出されると、警報音として長いピープ音が 1 回鳴ります。この状態を解消するには、電源スイッチを押して UPS をオフにして、サージ保護付バックアップコンセント(停電時バックアップする)に接続されている機器を少なくとも 1 つ外して下さい。その後、10 秒以上待ってからブレーカーを押し下げ、電源スイッチを押して UPS をオンにして下さい。
- 3 バッテリーを最適な状態で使用するためには、UPS を常時壁面コンセントにつないでおいて下さい。
- 4 UPS を停止する場合には UPS に接続した全ての機器の電源を OFF にし、UPS の電源スイッチを押して UPS をオフにして下さい。パワーオンインジケータが消灯し、UPS が停止します。




- 5 UPS を長期間保管する場合は、カバーをかけ、バッテリーを完全充電した状態で保管して下さい。保管期間中はバッテリーの寿命を保つために3ヶ月毎に 24 時間のバッテリー充電をして下さい。

注: この UPS は、輸送中にシステムの電源がオンにならないよう安全機能設計となっています。初めて UPS の電源をオンにするとき、AC 電源に接続する必要があります。AC 電源に接続しなければ、電源はオンになりません。

## 6 バッテリー交換

- 1 バッテリーの交換をする前に交換用バッテリーを用意して下さい。  
交換用のバッテリーについては後述の「仕様」の項目を確認して下さい。
- 2 電源をオフにして、接続されたすべての機器のプラグを抜きます。
- 3 UPS の電源をオフにし、AC 電源からそのプラグを抜きます。
- 4 UPS を横倒しにします。
- 5 保持ねじを取り外します。
- 6 バッテリーコンパートメントカバーを装置からスライドさせながら取り外します。
- 7 コンパートメントからバッテリーを取り外します。
- 8 バッテリーからバッテリーワイヤを外します。
- 9 赤いワイヤと黒いワイヤをバッテリーパックから出る同じ色のワイヤに接続することで、交換するバッテリーを取り付けます。
- 10 バッテリーをコンパートメントに戻します。
- 11 バッテリーコンパートメントカバーをスライドさせながら元に戻し、保持ねじを締め付けます。
- 12 バッテリーが完全に充電されるまで、UPS を 8～16 時間コンセントに接続しておきます。



## 7 故障かな？と思ったら

本装置を使用するにあたり、故障かな？と思ったら以下の項目について確認を行って下さい。  
問題が改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、修理をご依頼下さい。

- 1 **サージ保護付バックアップコンセント(停電時バックアップする)の電気供給が停止し、ブレーカーが飛び出た状態になっている。**

原因: 過負荷によりブレーカーが働いた。

対策: 電源スイッチを押して UPS をオフにして、サージ保護付バックアップコンセント(停電時バックアップする)に接続されている機器を少なくとも 1 つ外して下さい。  
その後、10 秒以上待ってからブレーカーを押し下げ、電源スイッチを押して UPS をオンにします。

- 2 **UPS の最大運転時間が期待時間を下回っている。**

原因: バッテリーの充電が不十分。

対策: バッテリーの充電を行い、改善されない場合はバッテリーの交換をして下さい。

バッテリーの交換については株式会社サイバーパワー・ジャパンの WEB サイト  
<https://www.cyberpower.com/jp/ja> よりお問い合わせ下さい。

- 3 **UPS の電源がオンにならない。**

原因: 電源スイッチの急なオン、オフ操作による損害を防止するよう設計されています。

対策: 10 秒以上待ってから電源スイッチを押して、UPS をオンにします。

原因: UPS が正常なコンセントに接続されていない。

対策: UPS 入力プラグを電圧 100V、周波数 50Hz/60Hz コンセントに接続して下さい。

原因: バッテリーが消耗している。

対策: バッテリーの充電を行い、改善されない場合はバッテリーの交換をして下さい。

バッテリーの交換については株式会社サイバーパワー・ジャパンの WEB サイト

<https://www.cyberpower.com/jp/ja> よりお問い合わせ下さい。

#### 4 PowerPanel®パーソナル版ソフトウェアの全てのアイコンがグレー表示(非アクティブ状態)になっている。

原因: UPS とコンピュータが接続されていない。

対策: USB ポートまたはシリアルポートを使用して UPS とコンピュータを接続してください。シリアルポートでの接続を行う場合は市販のシリアル(DB-9)ケーブルをご用意下さい。

原因: バッテリーの電気が供給されていない。

対策: コンピュータをシャットダウンしてから、電源スイッチを押して UPS を OFF にします。その後、10 秒以上待ってから電源スイッチを押して UPS を ON にします。これで UPS をリセット出来ます。

#### 5 Battery Expired の表示が出ている。

原因: バッテリー交換を推奨します。

対策: バッテリーを交換し、点滅をリセットして下さい。

備考: 点滅 = バッテリー使用不可ではありません。バックアップできる時間を実測し、仕様大差がなければ交換する必要はありません。

**6 バッテリー交換をする必要はありませんが、Battery Expired 等の表示が出る**

原因: 前回バッテリー交換後、リセット作業は行っていません。

対策: PowerPanel® Personal ソフトウェアまたは液晶セットアップモードでリセットして下さい。推奨表示は消えます。

## 8 仕様

### 仕様

型番	CP750SWLT JP
容量	750VA / 525W
入力電圧	82V - 123V
入力周波数	47Hz - 63Hz
バッテリー出力電圧	100Vac +/-5%
転送時間	10ms以下
サージ保護付バックアップコンセント (停電時バックアップする)の最大負荷 (5 コンセント)	750VA / 525W
全てのコンセントの最大電流 (10 コンセント)	12A
バッテリーの出力波形	正弦波
使用環境温度	0°C - 40°C
使用環境相対湿度	0 - 90%(無結露)
外形寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	265 x 100 x 230 mm
重量	7.1kg
バッテリータイプ	12V 8.5AH (長寿命電池)
標準バッテリー充電時間	全て放電した状態で標準 8 時間
標準バッテリー寿命	5 年 (25°C期待値)
交換用バッテリー	CyberPower Webサイトを参照して下さい
安全規格	VCCI Class B

### 期待動作時間一覧表

モデル	50W	100W	200W	300W	400W	500W
CP750SWLT JP	67 分	28 分	10 分	5 分	3 分	2 分

## 9 省エネルギー技術 GreenPower UPS™ & Active PFC 対応

### CyberPower の環境への取り組み

CyberPower は、グリーン製品（環境に配慮した製品）の開発に注力しており、事業を通じて、クライメート セーバーズ コンピューティング イニシアチブ(CSCI)にメンバーとして参加、特定有害物質使用制限指令(RoHS)、廃電気電子機器指令(WEEE)製品、および ISO 14001 や IECQ QC080000 などへの準拠を含む、環境への取り組みを心がけています。CyberPower は、環境に優しい先進的なエネルギーソリューションを提供し、環境にやさしい企業として UPS 業界を主導することをお約束します。

### GreenPower UPS™テクノロジーでエネルギーコストを削減

CyberPowerは、単に環境にやさしい製品を提供するのではなく、消費者に最高の価値をもたらすことを目標としています。高度な省エネ設計は、運転率を向上させ、無駄なエネルギー消費を排除します。つまり、**GreenPower UPS™**テクノロジーを採用することで、消費者はエネルギーコストを大幅に抑えることができます。



## Active PFC 対応

アクティブPFC電源は従来の電源に比べてより良い効率で電力を効率的に使用しています。このUPSはアクティブPFC電源を搭載したパソコンでも電源バックアップとしてご使用頂けます。



## アクティブPFC電源装置に対応

このCyberPower UPSシステムはアクティブ力率補正(アクティブPFC)により高効率の電源装置に対応しています。アクティブPFCは、電源供給効率を向上するために使用されます。コンピュータのUS Energy Star®プログラム要件(バージョン 5.0)では現在、すべての100ワット以上の電源装置に対してアクティブPFCを義務づけています。また、80 Plus®などのプログラムはアクティブPFCによる高効率電源装置の識別のためにしばしば使用されます。



## 10 保証規定

本保証規定は株式会社サイバーパワー・ジャパンより日本国内に出荷された製品を、保証期間内の正常な使用状態において故障したと認められた場合に限り、弊社の定める方法にて無償修理対応を行うものです。

### 1 保証期間

保証期間は お買い上げ日より36ヶ月間 です。

保証をお受けになる場合は弊社の発行する保証書と、製品型番、お買い上げ日、お買い上げの販売店名が明記されたレシートまたは伝票等の購入履歴の証明が必要となります。

並行輸入品、中古品、インターネットオークションを含む個人間の売買や譲渡によって入手された製品は保証対象外とさせていただきます。

### 2 保証内容

保証期間内の正常な使用状態において故障したと認められた場合、弊社の定める方法にて無償修理対応を致します。

修理が難しいと判断をした場合は同製品または同等製品との交換とさせていただきます場合がございますのでご了承下さい。

修理依頼にかかる送料は、発送時にご依頼主様の元払い、返却時は弊社の元払いとさせていただきます。

修理預かり期間中の代替品出荷や貸し出しはできかねます。

故障した製品の原因追及や解析等の調査はできかねますのでご了承下さい。

### 3 保証対象

保証対象はお買い上げいただいた製品単体の保証となります。

製品に接続している機器やデータ、記録、ソフトウェア等を含むその他の製品の保証をするものではありません。

また、後述する保証対象外事項 1 項目でも該当する場合は、保証期間内であっても理由を問わず保証対象外とさせていただきます。

### 4 保証対象外事項

保証期間内であっても次の項目に 1 項目でも該当する場合は、理由を問わず保証対象外とさせていただきます。

- ・製品型番、お買い上げ日、お買い上げの販売店名が明記されたレシートまたは伝票等の購入履歴の証明ができない場合。
- ・並行輸入品、中古品、インターネットオークションを含む個人間の売買や譲渡によって入手された場合。
- ・株式会社サイバーパワー・ジャパンより出荷された製品と確認できない場合。
- ・説明書やマニュアル等に記載されている内容と異なる接続方法や使用方法により発生した故障や損傷の場合。
- ・他の製品との組み合わせにより発生した相性等の不具合や故障、損傷の場合。
- ・お使いのコンピュータの設定や環境等に起因する不具合や故障、損傷の場合。
- ・輸送、移動、設置時の落下や衝撃等による損傷があった場合。
- ・正常な使用状態だったと判断できない消耗や損傷があった場合。(完全放電後、直ちに充電しないとの損傷等)
- ・製品の仕様に適合しない機器を接続したことにより発生した故障や損傷の場合。
- ・弊社以外での分解、改造、調整、部品交換、修理等をした場合。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災や異常電圧等による故障や損傷の場合。

- ・製品にシリアル番号が貼付されていない場合。
- ・購入履歴やシリアル番号等が汚損等により確認できない場合や改竄の形跡が認められる場合。
- ・日本国外で使用した場合。

## **5 免責事項**

製品の運用または製品の運用不能に起因する損害(接続している他の機器の損傷、事業利益の損失・事業の中断・事業情報の損失、逸失利益やその他の金銭的損害を含む)については、弊社では一切の責任を負わないものとします。

本保証規定は予告なしに変更をすることがありますが、適用する保証規定は お買い上げ日の時点で有効な保証規定とします。

**2019年7月制定**  
**株式会社サイバーパワー・ジャパン**

## 11 保証書

次のページの保証書に必要事項をご記入の上、製品型番、買い上げ日、お買い上げの販売店名が明記されたレシート又は伝票等の購入履歴の証明と併せて、大切に保管して下さい。修理依頼の手順や修理についてのお問い合わせは株式会社サイバーパワー・ジャパンのWEBサイト <https://www.cyberpower.com/jp/ja> で御確認下さい。

# 保証書

製品型番

CP750SWLT JP

保証期間

36ヶ月

お名前

ご住所 〒

電話番号

FAX番号

メールアドレス

お買い上げの販売店

お買い上げ日(年月日)

シリアルナンバー

株式会社サイバーパワー・ジャパン

〒102-0071

東京都千代田区富士見 2-3-1

信幸ビル 302 号室

TEL: (03) 5357-1389

FAX: (03) 5357-1390

<https://www.cyberpower.com/jp/ja>









**CyberPower®**